

VENTILASJONSANLEGG


Gratulerer
med ditt nye
ventilasjonsanlegg!

**DET ER VIKTIG MED GODT VEDLIKEHALD
AV VENTILASJONSANLEGGET, HER ER NOKON TIPS:**

1

VENTILAR I HUSET SKAL REINGJERAST REGELMESSIG

med f.eks. ein liten kost eller ei fille for å oppretthalde korrekt ventilasjon. Det er viktig at innstillingar av ventilane ikkje vert endra sidan desse vart innregulert ved oppstart. Kontroller også at inntaksgitter til utelufta på husfasaden vert reingjort ved behov.



OBS! Ikkje forveksl ventilane dersom fleire vert tekne ned samtidig for reingjering

2

SVERTING RUNDT TILLUFTSVENTILAR

Oppvirvling av naturleg støv er vanleg i alle bustader. I gamle hus samlar støv seg i krikar og kroker. I nye hus med betre ventilasjonskontroll, vert partiklane virvla opp i lufta og transportert mot avtrekkspunkt i rom med undertrykk.. I rom med tillførsel vil det samla seg rundt ventilane. Tilsussing av området rundt ventilane skyldast ikkje ureinheit i frisklufta frå ventilasjonsaggregatet, men partiklar som allereie fins i romlufta.

3

SKIFT LUFTFILTER REGELMESSIG

Kor ofte er blant anna avhengig av mengd med støv i ventilasjonslufta. Me anbefalar minst 1 gong pr år.

Sjølvs om filteret ser reint ut, vert det samla smuss i det, og dette påverkar filteret sin effektivitet.

Nytt filter kan bestillast hjå TECNO VENTILASJON AS. Evt. alarmer viser på betjeningspanelet, sjå i brukarmanual eller ta kontakt dersom du har spørsmål.

4

FILTERABBONEMENT OG VEDLIKEHALDSAVTALAR

TECNO VENTILASJON AS tilbyr filterabonnement

Me leverer filteret direkte til di heimeadresse 1-2 gonger i året. Ingen bindingstid.

Det er viktig med jevnleg service av anlegget. Vedlikehaldsavtalen omfattar bl.a. reingjering av aggregat, justeringar, filterbyte, kontroll av verknadsgrad, kontroll av sikkerheitsfunksjonar, ulike oppgraderingar av maskindeler, tilpasning av software m.m.



IKONBESKRIVELSE	AUTOMODUS	ROMTEMPERATUR	ALARM - BEKREFTET
	STARTSIDE	GENERELLE INNSTILLINGER	NORMAL - BEKREFTET
	"AWAY"	BEKREFT	SERVICEANMODNING
	"HOME"	AVBRYT	SERVICE - IKKE BEKREFTET
	"HIGH"	TIMERMODUS	SERVICE - BEKREFTET
	"FIRE PLACE"	ELVARMER AKTIVERT	LES PARAMETERMODUS
	"COOKER"	ELVARMER DEAKTIVERT	BEKREFT ALARM
	TILLUFT	GÅ TILBAKE	ANGR ET OPERATIVT ELEMENT
	AVKAST	ALARM	
	INNSTILLINGER VIFTEHASTIGHET	ALARM - IKKE BEKREFTET	



**ME TILBYR SERVICEAVTALAR OG FILTERABBONEMENT,
MEIR INFO OM DETTE FINN DE PÅ VÅRE NETTSIDER: WWW.TECNO.NO**

Har du spørsmål eller ynskjer assistanse, ikkje nøl med å ta kontakt.
TECNO VENTILASJON AS har avdeling i Kvam og på Voss.

TECNO VENTILASJON AS
Gamle Dalavegen 84, 5600 Norheimsund /
Brynaskogen 25, 5705 Voss
Tlf. 56 55 61 90
E-post: ventilasjon@tecno.no
www.tecno.no
 [tecnoventilasjon](https://www.facebook.com/tecnoventilasjon)

TECNO
Ventilasjon

Kontakt oss